

**Отдел надзорной деятельности Хорольского муниципального района**  
**Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)с. Новодевица  
(место составления акта)« 06 » \_\_\_\_\_ мая 2014 г.  
(дата составления акта)11 часов 00 минут  
(время составления акта)**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 39**По адресу/адресам: с. Новодевица ул. Школьная, 35

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 39 от 28 апреля 2014 года, выданного главным государственным инспектором Хорольского муниципального района по пожарному надзору Камышиновым А.Н.

(код документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты

(наименование документа, документарный выездной)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»с. Новодевица, МКОУ СОШ с. Новодевица

(наименование юридического лица, филиала, яма, отделение (подразделение — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » \_\_\_\_\_ мая 2014 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 часа

(работы дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Хорольского муниципального района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Кухаренко Л. И. 19.04.14г. 11.00 ч.

(заполняется при проведении выездной проверки: фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бабченко Александр Валерьевич,государственный инспектор Хорольского муниципального района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, инициал, отчество (последнее — при наличии), должность эксперта/экспертов/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации в установленном порядке по соответствующему виду деятельности)

При проведении проверки присутствовали: директор Кухаренко Любовь Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), должность)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в помещениях компрессорной электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

изоляция в виде скруток токоведущих жил п. 42 пп. «а» ППР в РФ

Ответственный за пожарную безопасность Саакова Елена Степановна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении № 0081 от 06.05.2014г.; предписание № 39/1/24 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 06.05.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бабченко А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор

Саакова Е.С.

(подпись, имя, отчество (последнее) — при наличии, должность, наименование должностного лица (лиц, проводивших проверку) уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«16» мая 2014г.

[Signature]

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091. ПК, г. Владивосток, ул. Суханова, 3; (423)243-28-27; Email:gu\_mchs\_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Хорольского муниципального района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692254. Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. им. Максима Пугача, 2.

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

с. Новодевица Хорольского района

(место составления)

Приморского края

« 06 » \_\_\_\_\_ мая 20 14 года

(дата составления)

**Предписание № 39/1124**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

с. Новодевица

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта

защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения главного (наименование должности) государственного инспектора Хорольского муниципального района по пожарному надзору

(наименование должности)

от «28» апреля 20 14 года № 39, ст.ст. 6, 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «06» мая 20 14 г.;

государственным инспектором Хорольского муниципального района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Бабченко Александром Валерьевичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (-ой) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

проведена внеплановая выездная проверка;

МКОУ СОШ с. Новодевица, объектов защиты по адресу: Приморский край, Хорольский район,

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа государственной власти, органа местного самоуправления)

с. Новодевица, ул. Школьная, 35.

совместно с директор Кухаренко Любовь Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-их) нарушены	Предлагаемое (-ые) мероприятие (-я) по устранению нарушений	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	4	5	6
1.	В подвальном помещении	42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с	Запретить эксплуатацию и	05.12. 2014г.	

электропроводка имеет видимые нарушения изоляции в виде скруток токоведущих жил.	повреждены наружные изоляции (п. 42 тт. «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации);	заменить электропроводку с поврежденной изоляцией.		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лиц, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лиц, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Хорольского муниципального района по пожарному надзору Бабченко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«06» мая 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«06» мая 2014 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору